



ENGAGEMENT DE CONFORMITE PRODUIT

1 - FABRICANT

Raison sociale : SLYCMA

Adresse : 235 rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS

Courriel : slycma@slycma.com

N° SIRET : 972 509 210 00076

Code APE : 2822 Z

Téléphone : + 33 0478 868 100

2 - GAMME DE PRODUIT CONCERNEE

Type : **PORTE PALIERE BATTANTE 1 vantail**

Ouverture : **Semi-automatique**

Nom commercial : **LYNEA**

Caractéristiques ouvrant : **Sans oculus**

Passage Libre de 500 à 1300 mm

1. Tests, essais et analyse de conformité (NF EN 81- 20 / 50)	Conforme
2. Respect des exigences de la Directive 2014/33/UE : Serrures GENALOCK UH, KRONENBERG, PRUDHOMME	Conforme
3. Tests de résistance au feu (NF EN 81-58 Version mai 2004) suivant rapport de gamme 11-A-045	E120 - EW 60
4. Installation dans les bâtiments existants (NF EN 81-21)	Conforme
5. Respect des exigences d'accessibilité (NF EN 81-70)	Conforme
6. Mesures pour applications antivandales (NF EN 81-71) • Catégorie 1 : Essais de résistance suivant ch 5.3.1 • Catégorie 2 : Réponses au ch 5.3.2 et à l'annexe C	Conforme
7. Tests internes de comportement en cas de charge horizontale, verticale et dynamique sur l'ouvrant ouvert, en cas d'ouverture violente, en cas de fermeture violente ou contrariée.	Conforme

3 - SIGNATURE

Nom et prénom : **Salvador JARA**

Fonction : **Directeur Général**

Signature :