



# ENGAGEMENT DE CONFORMITE PRODUIT

## 1 - FABRICANT

Raison sociale : SLYCMA

Adresse : 235 rue du Général de Gaulle  
69530 BRIGNAIS

Courriel : slycma@slycma.com

N° SIRET : 972 509 210 00076

Code APE : 2822 Z

Téléphone : + 33 0478 868 100

## 2 - GAMME DE PRODUIT CONCERNEE

Type : PORTE PALIERE BATTANTE 1 vantail

Ouverture : Semi-automatique

Nom commercial : LYNEA

Caractéristiques ouvrant : Oculus standard

Passage Libre de 500 à 1300 mm

1. Tests, essais et analyse de conformité (NF EN 81- 20 / 50)	Conforme
2. Respect des exigences de la Directive 2014/33/UE : Serrures GENALOCK UH, KRONENBERG, PRUDHOMME	Conforme
3. Tests de résistance au feu (NF EN 81-58 Version mai 2004) suivant rapport de gamme 11-A-045	E120 - EW 60
4. Installation dans les bâtiments existants (NF EN 81-21)	Conforme
5. Respect des exigences d'accessibilité (NF EN 81-70)	Conforme
6. Mesures pour applications antivandales (NF EN 81-71) • Catégorie 1 : Essais de résistance suivant ch 5.3.1 • Catégorie 2 : Réponses au ch 5.3.2 et à l'annexe C	Conforme
7. Tests internes de comportement en cas de charge horizontale, verticale et dynamique sur l'ouvrant ouvert, en cas d'ouverture violente, en cas de fermeture violente ou contrariée.	Conforme
8. Ch. 5.3.7.2.1 de la norme NF EN 81- 20 / 50 : verre armé suivant attestation d'examen de la Conception EQS n° 0746-VII-H-191169/14457/F/DE-CC02	Conforme

## 3 - SIGNATURE

Nom et prénom : Salvador JARA

Fonction : Directeur Général

Signature :

FD059\_041 - Indice V4