

# ENGAGEMENT DE CONFORMITE PRODUIT

## 1 - FABRICANT

**Raison sociale :** SLYCMA

**Adresse :** 235 rue du Général de Gaulle  
69530 BRIGNAIS

**Courriel :** slycma@slycma.com

**N° SIRET :** 972 509 210 00076

**Code APE :** 2822 Z

**Téléphone :** + 33 0478 868 100

## 2 - GAMME DE PRODUIT CONCERNEE

Type : **PORTE PALIERE AUTOMATIQUE**

Nom commercial : **SD20**

Nombre de vantaux : **2**

Ouverture : **Latérale et centrale**

Dimensions : **2 vantaux ouverture latérale de 700 à 1300 mm / HL 2000 à 2300 mm**  
**2 vantaux ouverture centrale de 700 à 1300 mm / HL 2000 à 2300 mm**

1. Tests, essais et analyse de conformité (NF EN 81-20 / 50)	Conforme
2. Respect des exigences de la Directive 2014/33/UE : Verrouillage SD20-1	Conforme
3. Tests de résistance au feu (NF EN 81-58 Version mai 2004) suivant rapport de gamme n° EFR-17-001130	E120 - EW 60 OC E120 - EW 20 OL en version tôleée / en version habillée inox
4. Respect des exigences d'accessibilité (NF EN 81-70)	Conforme
5. Mesures pour applications antivandales (NF EN 81-71) • Catégorie 1 : Essais de résistance suivant ch 5.3.1	Conforme

## 3 - SIGNATURE

Nom et prénom : **Salvador JARA**

Fonction : **Directeur Général**

**Signature :**



FD059\_062 - Indice V1