



# ENGAGEMENT DE CONFORMITE PRODUIT

## 1 - FABRICANT

Raison sociale : SLYCMA  
Adresse : 4 route du Dôme - 69630 CHAPONOST  
Courriel : slycma@slycma.com

N° SIRET : 972 509 210 00050  
Code APE : 2822 Z  
Téléphone : + 33 0478 868 100

## 2 - GAMME DE PRODUIT CONCERNEE

Type : **PORTE PALIERE BATTANTE 1 vantail**

Ouverture : **Semi-automatique**

Nom commercial : **LYNEA**

Caractéristiques ouvrant : **Sans oculus**

**Passage Libre de 500 à 1300 mm**

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Tests, essais et analyse de conformité (NF EN 81- 20 / 50)   | Conforme     |
| 2. Respect des exigences de la Directive 2014/33/UE :<br>Serrures GENALOCK UH, KRONENBERG, PRUDHOMME  | Conforme     |
| 3. Tests de résistance au feu (NF EN 81-58 Version mai 2004) suivant rapport de gamme 11-A-045  | E120 - EW 60 |
| 4. Installation dans les bâtiments existants (NF EN 81-21)  | Conforme     |
| 5. Respect des exigences d'accessibilité (NF EN 81-70)  | Conforme     |
| 6. Mesures pour applications antivandales (NF EN 81-71)<br>• Catégorie 1 : Essais de résistance suivant ch 5.3.1<br>• Catégorie 2 : Réponses au ch 5.3.2 et à l'annexe C              | Conforme     |
| 7. Tests internes de comportement en cas de charge horizontale, verticale et dynamique sur l'ouvrant ouvert, en cas d'ouverture violente, en cas de fermeture violente ou contrariée. | Conforme     |

## 3 - SIGNATURE

Nom et prénom : **Salvador JARA**  
Fonction : **Directeur Général**

Signature :

FD059\_001 - Indice V2